

HAVARIJNÍ PLÁN

pro LDS Nymburk – Rezidence Labské Terasy

dle vyhlášky č. 193/2023 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a obsahových náležitostech havarijního plánu

Držitelem licence na distribuci elektřiny je společnost:

Název společnosti: For Real s. r.o.
Sídlo: Hrabalova 2373, 288 02 Nymburk
IČ: 03801632
Licence č: 121734448

Tento Havarijní plán je zpracován v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000Sb. a vyhláškou č. 80/2010Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.

Uložení havarijního plánu: recepce budovy Labské terasy na adrese Říční 2295, Nymburk

Zpracoval: Radek Formánek, jednatel, dne: 1.1.2024

Podpis:

1. Stručný popis rozvodného zařízení

Elektrorozvodná síť LDS Nymburk tvoří lokální distribuční soustavu (LDS) Rezidence Labské terasy v Nymburce na adrese Říční 2295, Nymburk.

Soustava je napájena ze sítě ČEZ distribuce, a.s. na hladině napětí 22 kV z 1 rozpínací stanice o přenosové kapacitě 0,4 MW. K této trafostanici je z rozvaděče připojeno 34 odběrných míst na hladině nízkého napětí.

2. Organizační schéma držitele licence

Výlučným vlastníkem elektrorozvodné sítě LDS Nymburk je společnost For Real s.r.o., která je zároveň provozovatelem a správcem LDS. V čele společnosti stojí jednatel, který je odpovědný za provoz LDS.

3. Přehled významných dodavatelů a odběratelů elektřiny

Dodavatelé: Soustava je napájena ze sítě ČEZ distribuce, a.s. Dodávku silové elektřiny na hladině VN zajišťuje ČEZ ESCO, a.s. na základě uzavřené smlouvy.

Odběratelé: V rámci LDS je připojeno 34 odběratelů na hladině nízkého napětí.

4. Regulační, vypínací a frekvenční plán

LDS není zařazena do plánů na omezování spotřeby a regulační stupně nejsou předepsány, je pouze stanoveno bezpečnostní minimum.

5. Přehled pracovních kapacit pro provoz, údržbu a opravy

Servis zařízení na hladině nízkého napětí:

Údržbu a servis elektrického zařízení na hladině nízkého napětí zajišťuje společnost: Sigona spol. s r.o.

- Kontakt: +420 603 447 815, +420 603 477 219

Servis elektrického zařízení na hladině vysokého napětí:

Údržbu a servis elektrického zařízení na hladině vysokého napětí zajišťuje AZ Elektrostav a.s.

- Kontakt: +420 724 788 082, +420 608 024 788

Provoz LDS zajišťuje společnost For Real s.r.o vlastními pracovníky.

- Havarijní spojení: 603 787 788,

6. Postupy k předcházení stavů nouze

Plán předcházení stavů nouze se řeší pravidelnými revizními prohlídkami, průběžnými pravidelnými kontrolami a údržbou veškerého instalovaného zařízení. Vzhledem k charakteru LDS se nepředpokládají žádné nestandardní provozní stavy ze strany NN nebo přetěžování celé soustavy nadměrným odběrem. Poruchový dispečink není v LDS ustaven.

7. Stav nouze LDS při výpadku hlavního napájení

Při výpadku hlavního napájení LDS ze sítě 22kV dochází k úplnému výpadku napětí v celém objektu. Celá LDS se automaticky odpojuje od napájecí sítě ČEZ distribuce. Záložní zdroje nejsou k dispozici, s výjimkou nouzového osvětlení, které je napájeno z vlastního zdroje a záložního zdroje výtahu pro bezpečné sjetí výtahové kabiny do 1NP. Při poruše transformátoru je přítomný pracovník povinen

kontaktovat provozovatele LDS, který následně nahlásí poruchu na poruchovou linku smluvní společnosti 724 788 082 (Hlášení poruch – AZ Elektrostav a.s., Nymburk).

8. Stav nouze při poruše kabelové sítě

Všechny prvky sítě (kabely a transformátory) jsou chráněny běžným způsobem proti přetížení a zkratu, a to nadproudovou ochranou a jističi. Při poruše kabelového vedení zabezpečí provozovatel LDS opravu vadné části kabelového vedení.

9. Vyhlášení stavu nouze

Stav nouze vyhláší a odvolává dispečink přenosové soustavy (tj. při celostátní působnosti), dále dispečink ČEZ distribuce, a.s. S působností držitele licence na distribuci elektřiny, a tedy provozovatele LDS vyhláší a odvolává stav nouze také sám její provozovatel.

Odpovědnost za plnění pokynů tohoto havarijního plánu má jednatel For Real, s.r.o., jehož pracovníci jsou v případě vyhlášení stavu nouze povinni postupovat podle pokynů dispečera ČEZ distribuce a v případě přerušení dodávky elektrické energie do areálu zajistit, aby se informace o vyhlášení stavu nouze dostala ke všem zákazníkům.

10. Plán vyrozumění a spojení

Za řešení havarijní situace v areálu odpovídá pracovník Rezidence Labské Terasy s.r.o.

Interní kontakty: zástupce provozovatele LDS: +420 603 282 908, +420 603 787 788

Zástupce provozovatele řeší nastalou situaci dle vlastního uvážení.

11. Plán svolávání zaměstnanců

Pracovníci zodpovědní za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky na základě kontaktů uvedených výše.

12. Plán obnovy chodu LDS

Protože LDS Nymburk nemá možnost napájení z další distribuční soustavy, řeší provozovatel LDS obnovu chodu soustavy podle pokynů dispečinku ČEZ distribuce. V případě výpadku některého kabelu nn uvnitř LDS prověří provozní stav správce areálu.

13. Popis organizace materiálního zabezpečení

Držitel licence zajišťuje materiál operativně dle potřeby u externích dodavatelů. Dovoz provádí osobně nebo prostřednictvím distribuční sítě dodavatele.

14. Plán evakuace

V souvislosti s provozem LDS není evakuační plán zpracován.

15. Přehled smluv

- Smlouva o dodávce elektřiny se společností ČEZ Esco, a.s.
- Smlouva o distribuci se společností ČEZ distribuce, a.s.

Havarijní plán nabývá platnosti a účinnosti dne: 1.1.2023 s platností po dobu licence nebo nahrazení novým havarijním plánem.

Schválil: Ing. Radek Formánek, funkce: jednatel společnosti, dne: 15.12.2024